

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Боготольскому и Тюхтетскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

662060, г.Боготол, ул.40 лет Октября, 15 тел/факс (39157)21661, e-mail: pc33@mchskrsk.ru

662010, с. Тюхтет, ул. Кирова, 126 (39158)21670 e-mail: pc64@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 6/1/1-2**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**Детский сад комбинированного вида №10**

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНД и ПР по Боготольскому и Тюхтетскому районам Жолудевым А. А. от 15.03.2018 года № 6, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. 26 марта 2018 года, государственным инспектором Боготольского и Тюхтетского районов Красноярского края по пожарному надзору А. А. Жолудевым, совместно с заведующей МБДОУ Детский сад комбинированного вида №10 Русановой Т. Н. проведена плановая выездная проверка объекта защиты расположенного: фактический адрес объекта проверки: Российская Федерация, Красноярский край, г. Боготол, ул. 40 лет Октября, 27-а.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
6/1/1	Декларация пожарной безопасности не разработана вновь при изменении содержащихся в ней сведений	пункт 7 (1) декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.	до 03.09.2018г	
6/1/2	Специальные программы по обучению персонала не согласованы с территориальными органами государственного пожарного надзора	п. 53 (2) Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.	до 03.09.2018г	

1	Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопас-
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	ности».
2	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Боготольского и Тюхтетского районов Красноярского края по пожарному надзору А. А. Жолудев  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«26» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

В. С. Сидоров  
(подпись)

«26» марта 2018 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

 (подпись)  
М.Д.Н.\*  
Заведующая МБДОУ Детский сад комбинированного вида №10  
Русанова Т. Н.  
(должность, фамилия, инициалы)